



SEP – BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP – BBJ



AC 012

# STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP – BBJ

SEP – BBJ

SEP – BBJ

SEP – BBJ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/028/24

No. Z/12/028/24


<b>Posiadacz certyfikatu:</b> (Nazwa i adres) <i>Certificate holder:</i> (Name and address)	Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o. Nowe Sady 10 94-102 Łódź, Poland		
<b>Producent:</b> (Nazwa i adres) <i>Manufacturer:</i> (Name and address)	Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o. Nowe Sady 10 94-102 Łódź, Poland		
<b>Nazwa wyrobu:</b> <i>Name of the product:</i>	Złączka do linii napowietrznych obciążalna mechanicznie. <i>Mechanically loaded connector for overhead lines.</i>		
<b>Typ (model):</b> <i>Type (model):</i>	ZLAFD 25, ZLAFD 35, ZLAFD 50, ZLAFD 70		
<b>Oznaczenie producenta:</b> <i>Trade mark:</i>			
<b>Dane techniczne:</b> <i>Technical data:</i>	Materiał – aluminium, przekrój znamionowy: 25, 35, 50, 70 mm <sup>2</sup> <i>Material – aluminium, rated cross-section: 25, 35, 50, 70 mm<sup>2</sup></i>		
	(szczegóły patrz strona 2 details see page No 2)		
<b>Typ programu certyfikacji:</b> <i>Type of certification scheme:</i>	1a według PN-EN ISO/IEC 17067 <i>1a according to PN-EN ISO/IEC 17067</i>	<b>Nazwa programu certyfikacji:</b> <i>Name of scheme certification</i>	PROGRAM CERTYFIKACJI Z <i>Certification Scheme Z</i>

Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:

*A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative documents:*

Norma(-y) <i>Standard(s)</i>	Raport(-y) z badań nr <i>Test report(s) No.</i>	Wydany(-e) przez <i>Issued by</i>
PN-EN 61284:2002 SEP – BBJ	LA-23.120/23.048/1 LA-23.120/23.048/2 SEP – BBJ	SEP - BBJ SEP – BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu.  
*Test Report forms integral part of this Certificate.*



Kierownik Jednostki Certyfikującej  
*Certification Body Manager*

Kamil Misztal

Warszawa, 2024-06-27

**CERTYFIKAT nr Z/12/028/24**  
 CERTIFICATE No. Z/12/028/24

**Informacje dodatkowe:**

*Additional information:*

**Wykaz wykonañ:**

*List of variations:*

Typ wyrobu <i>Product type</i>	Indeks Ergom <i>Index Ergom</i>	Przekrój znamionowy <i>rated cross-section</i> [mm <sup>2</sup> ]	Zastosowanie do przewodu <i>Application to cable</i>	Numer gniazda <i>Number of crimping socket</i>	Ilość zaciñeñ <i>Number of crimps</i>	Cieężar <i>Weight</i> [kg]
ZLAFD 25	E12KA-01140300202	25	AFL 25	ZL 35	7 - 7	0,81
ZLAFD 35	E12KA-01140300302	35	AFL 35	ZL 50	7 - 7	1,03
ZLAFD 50	E12KA-01140300402	50	AFL 50	ZL 70	8 - 8	1,45
ZLAFD 70	E12KA-01140300502	70	AFL 70	ZL 95	8 - 8	2,53

**Złączki płasko - owalne długie z przekładką do przewodów linii napowietrznych AFL, typu ZLAFD.**

*Long mechanically loadable connectors with spacer for AFL overhead power line, ZLAFD type.*

**Badania złączek ZLAFD 25 i ZLAFD 70 wg punktu 13.5.3.1 PN-EN 61284:2002 – Próba przy krótkotrwałym przeciążeniu prądowym dla połączeń klasy B.**

*Test of connector ZLAFD 25 i ZLAFD 70 according to cl. 13.5.3.1 PN-EN 61284:2002 – Short-term overcurrent for class B connection.*

NC-A 24.228  
 Nr rej. S-A-23-048  
 Reg. No. S-A-23-048

**Rozdzielnik** *Copy to:*

- Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.**  
 Nowe Sady 10  
 94-102 Łódź, Poland
- NC